ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. **Заявитель (изготовитель)** **ООО "Промсвязьдизайн",**

наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя,

зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве

принявших декларацию о соответствии

29 января 2003 г., № 1037739272757

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

107066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 26-28, стр. 3

адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

телефон: (495) 947-09-69, факс: (495) 947-09-97, Email: office@promsd.ru

в лице **Генерального директора Мартынова Е.В.**

должность, ФИО руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что **шкаф вводный распределительный ШВРО 24**

наименование, тип, марка средства связи

соответствует **«Правилам применения оборудования электропитания средств связи»,**

обозначение требований

утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 03.03.2006 г. № 21 (зарегистрирован Минюстом России 27.03.2006 г., регистрационный № 7638) (далее по тексту - Правила), раздел XII

с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

и не окажет дестабилизирующее действие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание шкафа вводного распределительного ШВРО 24

2.1 Назначение

Шкаф вводный распределительный ШВРО 24 предназначен для ввода и распределения напряжения постоянного тока, используемого для электропитания средств связи.

2.2 Комплектность

В комплект поставки шкафа вводного распределительного ШВРО 24 входят:

- шкаф вводный распределительный ШВРО 24;
- эксплуатационная документация;
- комплект запасных частей.

2.3 Выполняемые функции

- защита от перегрузок и токов короткого замыкания цепей электропитания средств связи;
- ручное включение и отключение отходящих линий электропитания средств связи;

2.4 Электрические характеристики

• номинальное напряжение	24 В
• максимальный ток потребления	1000 А
• падение напряжения в цепи от клеммы подключения входного напряжения до клеммы подключения любой из нагрузок, не более	0,5 В
• электрическое сопротивление изоляции, не менее	20 МОм
• испытательное напряжение переменного тока, которое выдерживает изоляция электрических цепей в течение 1 минуты, не менее	0,5 кВ

2.5 Условия эксплуатации, климатические и механические требования, способы размещения

• условия эксплуатации и способы размещения	согласно эксплуатационной документации, входящей в комплект поставки
• климатические и механические требования	согласно приложению 7 к Правилам (П. 7.1.1)
• габаритные размеры, не более	2250x800x600 мм

2.6 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем

В шкафу вводном распределительном ШВРО 24 отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании протокола испытаний 13/ИЛ-10 от 16.04.2010., проведенных

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях)

Испытательной лабораторией ООО «ЦСЛ»

и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средства связи установленным требованиям

Декларация составлена на двух страницах одного листа

4. Дата принятия декларации 19.04.2010 г.

число, месяц, год

Декларация действительна до 19.04.2017 г.

число, месяц, год

М.П. **Генеральный директор ООО "Промсвязьдизайн"** **Е.В. Мартынов**

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.

Подпись уполномоченного представителя Федерального агентства связи

С.А. Мальянов

И.О. Фамилия

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № Д- 7-4640

от «22» 04 2010 г.