ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. **Заявитель (изготовитель)** **ОАО "Юрьев-Польский завод "Промсвязь"**
наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя,

зарегистрировано Инспекцией Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по
принявших декларацию о соответствии

Юрьев-Польскому району Владимирской области 20 сентября 2002 г, №1023301252732
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

601800, Россия, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. Набережная 80
адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

тел./факсы (49246) 2-26-98, 2-21-20, E-mail info@yps.ru

в лице **Генерального директора Макеева Н.В.**
должность, ФИО руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что **устройство электропитания связи УЭПС 60/10-Щ**
наименование, тип, марка средств связи

соответствует **"Правилам применения оборудования электропитания средств связи",**
обозначение требований

утвержденным приказом Мининформсвязи России от 03.03.2006 г. № 21 (зарегистрирован
с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

Минюстом России 27.03.2006 г., регистрационный № 7638) (далее по тексту Правила), разделы III, VI

и не окажет дестабилизирующее действие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание устройства электропитания связи УЭПС 60/10-Щ

2.1. Назначение

Устройство электропитания связи УЭПС 60/10-Щ предназначено для электропитания средств связи постоянным током номинального напряжения 60 В совместно с щелочной аккумуляторной батареей.

2.2. Комплектность

В комплект поставки устройства электропитания связи УЭПС 60/10-Щ входят:

- устройство электропитания связи УЭПС 60/10-Щ;
- эксплуатационная документация.

2.3. Выполняемые функции

- электропитание средств связи с одновременным зарядом (подзарядом) щелочной аккумуляторной батареи;
- параллельная работа выпрямителей, входящих в состав устройства;
- параллельная работа стабилизаторов, входящих в состав устройства;
- селективное отключение любого выпрямителя, входящего в устройство, при повышении его выходного напряжения выше допустимого значения;
- выключение выпрямителей при отклонении напряжения сети переменного тока за допустимые пределы и автоматическое включение их в работу при восстановлении параметров сети переменного тока;
- защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда;
- защита от токовых перегрузок;
- местная и дистанционная сигнализация о нормальном и аварийном состоянии устройства.

2.4. Электрические характеристики

• входное напряжение устройства	380/220 В
• входное напряжение выпрямителя	160-290 В
• частота	47,5-52,5 Гц
• номинальное выходное напряжение устройства	60 В
• диапазон регулирования выходного напряжения устройства	54-62 В
• максимальный выходной ток устройства	10 А
• максимальная выходная мощность устройства	310 Вт

• диапазон регулирования выходного напряжения выпрямителя на клеммах аккумуляторной батареи	66-85 В
• тип выпрямителя, входящего в устройство	ВБВ 75/12-2МК
• максимальное количество выпрямителей в устройстве	3 шт.
• тип стабилизатора, входящего в устройство	СПН 48-60/5-3
• максимальное количество стабилизаторов в устройстве	2 шт.
• пульсации выходного напряжения	согласно приложения 3 к Правилам (пп. 3-5 таблицы П.3.1)
• установившееся отклонение выходного напряжения, не более	±2,0 %
• переходное отклонение выходного напряжения, не более	±20% на время не более 100 мс
• радиопомехи и напряженность поля радиопомех	согласно приложения 4 к Правилам (П.4.1.1-П.4.1.3)

2.5. Условия эксплуатации, климатические и механические требования, способы размещения

• условия эксплуатации и способы размещения	согласно эксплуатационной документации, входящей в комплект поставки
• климатические и механические требования	согласно приложения 7 к Правилам (п. 7.1.1)
• габаритные размеры, не более	1300х500х500 мм
• масса, не более	130 кг

2.6. Сведение о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем

В устройстве электропитания связи УЭПС 60/10-Щ отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

3. **Декларация принята на основании протокола испытаний 9/ИЛ-07 от 23.03.2007 г., проведенных**
сведения о проведенных исследованиях (испытаниях)

Испытательной лабораторией ООО "ЦСЛ"

и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

Декларация составлена на двух страницах одного листа

4. **Дата принятия декларации 08.06.2007**
число, месяц, год

Декларация действительна до 08.06.2012
число, месяц, год

Генеральный директор
М.П. ОАО ЮПЗ "Юрьев-Польский завод "Промсвязь" **Н.В. Макеев**

5. **Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи**

Заместитель руководителя
М.П. Федерального агентства связи **Л.В. Юрасова**

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № Д-Э-2782
от "18" 06 2007 г.