

# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ОАО "Юрьев-Польский завод "Промсвязь"

наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя,

зарегистрировано Инспекцией Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по  
принявших декларацию о соответствии:

Юрьев-Польскому району Владимирской области 20 сентября 2002 г. №1023301252732

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя  
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

601800, Россия, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. Набережная 80

адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

тел./факсы (09246) 2-26-98, 2-21-20, E-mail info@yps.ru

в лице Генерального директора Макеева Н.В.

должность, ФИО руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что выпрямитель ВБВ 24/30-2МК

наименование, тип, марка средств связи

соответствует требованиям РД 45.063-99 "Установки питания и оборудование, входящие в их состав,  
обозначение требований

для Взаимосвязанной сети связи России. Технические требования"

с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

и не окажет дестабилизирующее действие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

## 2. Назначение и техническое описание выпрямителя ВБВ 24/30-2МК

### 2.1. Назначение

Выпрямитель ВБВ 24/30-2МК предназначен для электропитания постоянным током номинального напряжения 24 В аппаратуры связи различного назначения.

### 2.2. Комплектность

В комплект поставки выпрямителя ВБВ 24/30-2МК входят:

- ВБВ 24/30-2МК;
- эксплуатационная документация;
- комплект запасных частей.

### 2.3. Выполняемые функции:

- автоматическое включение выпрямителей при появлении напряжения сети переменного тока для питания аппаратуры связи с одновременным зарядом аккумуляторной батареи;
- изменение от внешнего сигнала уставки выходного напряжения выпрямителя с 2,3-2,4 В/эл. по окончании заряда аккумуляторной батареи на 2,2-2,27 В/эл.;
- автоматическое регулирование напряжение заряда аккумуляторной батареи в зависимости от температуры;
- понижение от внешнего сигнала выходного напряжения до 1,89-1,91 В/эл.;
- выключение выпрямителя при перегреве радиаторов силовых транзисторов;
- визуальное отображение текущих параметров и аварийных сигналов.

### 2.4. Электрические характеристики

- входное напряжение 160-290 В
- частота (50±2,5) Гц
- номинальное выходное напряжение 24 В
- максимальный выходной ток 30 А
- максимальная выходная мощность 840 Вт
- напряжение пульсаций на выходе выпрямителя по действующему значению n-ой гармонической составляющей в диапазоне частот:

до 300 Гц  
от 300 Гц до 150 кГц

≤ 50 мВ  
≤ 7  
≤ ±1,0 %  
соответствуют ГОСТ 30429

- установившееся отклонение выходного напряжения
- напряжение радиопомех и напряженность поля радиопомех

**2.5. Условия эксплуатации, климатические и механические требования, способы размещения**

- условия эксплуатации группа УХЛ, категория 4.2 по ГОСТ 15150
- хранение условия хранения 1, по ГОСТ 15150
- транспортирование условия хранения 5, по ГОСТ 15150
- способы размещения раздел 12, ВСН 332
- габаритные размеры 250x135x435 мм
- масса, не более 9 кг

**2.6. Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем**

В выпрямителе ВВВ 24/30-2МК отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

**3. Декларация принята на основании протокола испытаний 53/ИЦ-05 от 08.06.2005 г., проведенных**  
сведения о проведенных исследованиях (испытаниях)

**Испытательным центром усилительных устройств и электропитания систем связи ОАО "ЦКБ-связь"**  
и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

Декларация составлена на двух листах

4. Дата принятия декларации 14.06.2005  
число, месяц, год

Декларация действительна до 14.06.2010  
число, месяц, год

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № Д-7-0499  
от "14 июня" 2005 г.



Генеральный директор  
ОАО "Юрьев-Польский  
завод "Промсвязь"

Подпись  
руководителя организации или  
индивидуального предпринимателя,  
подавшего декларацию

Н.В. Макеев  
И.О. Фамилия

**5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи**

М.П.

Заместитель руководителя  
Федерального агентства связи

Подпись  
уполномоченного представителя  
Федерального агентства связи



Л.В. Юрасова  
И.О. Фамилия